



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης

Ηράκλειο: 02/05/2018

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Ξυδάκης Εμμανουήλ

Τηλ.: 2813404472

Φαξ: 2810331570

Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης

Email: supplies@hc-crete.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr

ΑΦΜ: 999161778 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 8342

Δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (CPV 42416100-6)» για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κισσάμου της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (21.000,00€ για την προμήθεια του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1439, και 4.000,00€ για την εγκατάσταση & πιστοποίηση του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η 7^η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- 1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

- 1.6. Του ΠΔ 80/2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
- 1.7. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3.
- 1.8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).....»
- 1.9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
2. Την με αριθμ.4658/6-9-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2937/Β/15-9-2016) με θέμα : «Έγκριση του ΠΠΥΦΥ των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπές πηγές».
3. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
4. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
5. Την με αρ. πρωτ. 2203/24-05-2017 (ΦΕΚ 1926/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχετε την 1^η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31^η Μαΐου 2018 – Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1^η Ιουνίου και λήγει την 31^η Μαΐου 2018.»
6. Την με αρ.πρωτ.12222/14-07-2018 εισήγηση αναγκαιότητας προμήθειας.
7. Τις με αρ. πρωτ: 8227/30-04-2018 τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης.
8. Τις με αρ. πρωτ: 564/30-01-2018 & 565/30-01-2018 Αποφάσεις Δέσμευσης.
9. Την με αρ.πρωτ 290/02-05-2018 Απόφαση Διοικήτριας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης περί έγκρισης του διαγωνισμού.
10. Τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κισσάμου της 7^{ης} Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (CPV 42416100-6)» για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κισσάμου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (21.000,00€ για την προμήθεια του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1439, και 4.000,00€ για την εγκατάσταση & πιστοποίηση του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879) με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ' της παρούσης).

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου)	15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα έως 15:00	Κεντρική Υπηρεσία 7 ^{ης} ΥΠΕ (Γραφείο Προμηθειών)	16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

- 4. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.**
- 5. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.**
- 6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ):	02/05/2018
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	42416100-6
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	7 ^Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.)	www.hc-crete.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΗΣ 7 ^{ΗΣ} Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:	25.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ:	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Κ.Α.Ε.	1439 (21.000,00€) 0879 (4.000,00€)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:	ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ:	ΟΧΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΗΣ 7 ^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (CPV 42416100-6)» για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κισσάμου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΤΕΜΑΧΙΟ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	1	16.935,48	21.000,00
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	1	3.225,81	4.000,00
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			20.161,29	25.000,00

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Προμήθειας, Εγκατάστασης & Πιστοποίησης του Νέου Υδραυλικού Ανελκυστήρα ως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.

Απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, είναι η συνολική και αναλυτική προσφορά ανά κατηγορία:

1) Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 21.000,00 συμ/νου ΦΠΑ)

2) Για την «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 4.000,00 συμ/νου ΦΠΑ)

καθώς και η μη υπέρβαση των επιμέρους προϋπολογισθεισών δαπανών.

Ο Μειοδότης - Ανάδοχος θα προκύψει για σύνολο της προμήθειας – εγκατάστασης και πιστοποίησης του νέου υδραυλικού ανελκυστήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365)** **ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δυο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα τα εξής:

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:

Α. Φυσικά Πρόσωπα

- 1.** Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται

ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

- 1.1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
- 1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :

- **Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

- **Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

- **Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

A: Καταλληλότητα

- **Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

2.1. Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

2.2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

2.3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

2.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

2.5. Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

2.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

2.7. Τον Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο

Παρατηρητήριο Τιμών.

- 2.8.** Έχει επισκεφθεί στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έχει λάβει γνώση των χώρων και εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθεί ο υπό προμήθεια νέος υδραυλικός ανελκυστήρας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά πρόσωπα».
2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και της Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

- 3.1.1.** ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
- 3.1.2.** ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας
- 3.1.3.** Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια

αρχή.

3.1.4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

3.1.5. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε):

3.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.

3.2.2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Γ. Συνεταιρισμοί

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

1.3.2.ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, **επί ποινή αποκλεισμού**, σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και είδος προς είδος.

1.3.3.ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- 1.4.3.** Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 1.4.4.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 1.4.5.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- 1.4.6.** Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.4.7.** Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
- 1.4.8.** Οι προσφορές **μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα**

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και

παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6. Στάδια ενεργειών:

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

1.6.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των κατατιθεμένων προσφορών κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα:

1.7.1. Απόσπασμα μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της – κατά την παράγραφο 4 – έγγραφης και ηλεκτρονικής ειδοποίησης, όπως του ποινικού

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά:

- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ
- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών
- και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους_εκπροσώπους του.

1.7.2.Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία της έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

1.7.3.Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

1.7.4.Για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα **ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία,** Ένορκη Βεβαίωση του οικονομικού φορέα περί τήρησης των λόγων μη αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016.

1.7.5. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1.7.6. Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις 1.7.1 – 1.7.4 (όπως αυτά αναφέρονται και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

1.8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

1.9. Επισημαίνεται ότι:

1.9.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δΐξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.9.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.9.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.9.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.9.6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2. ΠΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό **ΔΕΝ απαιτείται** για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, εφόσον το ύψος της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€, χωρίς ΦΠΑ.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον επτά (7) μήνων από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα αντικαθίσταται με νέα, σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών.

3.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

4.1.1.1.1. Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ .Π .Α. (χωριστά για την προμήθεια, χωριστά για την εγκατάσταση και πιστοποίηση και χωριστά για το σύνολο αυτών)

4.1.1.1.2. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών

4.1.2. Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των επιμέρους ποσοτήτων και τιμών των ειδών

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει για το σύνολο της διαδικασίας (ήτοι, για το σύνολο της προμήθειας – εγκατάστασης – πιστοποίησης του νέου υδραυλικού ανελκυστήρα). Τιμές που θα υπερβαίνουν τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- 4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.
- 4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι πέραν του ενός έτους.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.
- 6.2. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας εγκατάστασης & πιστοποίησης του νέου υδραυλικού ανελκυστήρα καθώς και για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα είναι ειδικά η προς τούτο ορισθείσα επιτροπή από την Ενιαία Τεχνική

Υπηρεσία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης. Επίσης η εν λόγω επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εγγράφων που θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.7 των Γεν.Όρων του Παραρτήματος «Β. Προδιαγραφές» των Τεχνικών Προδιαγραφών.

7. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

9.1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

9.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)²

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴ , υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:(ονομ/νυμο,πατρώνυμο).....,ΑΦΜ:..... (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).....,ΑΦΜ:..... (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία),ΑΦΜ:..... (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Υδραυλικού Ανελκυστήρα
στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου****A. Τεχνική Έκθεση**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου υδραυλικού ανελκυστήρα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, για την αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα.

Ο υφιστάμενος υδραυλικός ανελκυστήρας του Κέντρου Υγείας είναι παλαιωμένος, παρουσιάζει διαρροή λαδιού από το έμβολο και εκτεταμένη οξείδωση των θυρών θαλάμου. Λόγω της παλαιότητάς του και της έλλειψης πιστοποίησης των προδιαγραφών και υλικών κατασκευής των βασικών υποσυστημάτων του (πίνακας αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας, έμβολο, θάλαμος), ο ανελκυστήρας δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον, ο χώρος όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα (εξωτερικό υπόγειο στην δυτική όψη του κτιρίου με πρόσβαση από τον αύλειο χώρο) είναι ακατάλληλος, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας.

Τα ανωτέρω καθιστούν την πιστοποίηση και την αδειοδότηση του υφιστάμενου ανελκυστήρα αδύνατη και την αντικατάστασή του επιβεβλημένη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας και η λειτουργία ανελκυστήρα να είναι πιστοποιημένα ασφαλής και σύννομη. Η κατασκευή νέου μηχανοστασίου ανελκυστήρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, που είναι επίσης απολύτως αναγκαία για την πιστοποίηση και την αδειοδότησή του, δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Οι εργασίες κατασκευής του νέου μηχανοστασίου θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα.

Ο νέος ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός, 2 στάσεων – 18 ατόμων (1.350 kg), με έμμεση πλάγια ανάρτηση (τύπου HAI). Ο υδραυλικός ανελκυστήρας πλεονεκτεί αντί του κλασσικού ηλεκτροκίνητου, καθώς υπάρχει η δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού ατόμων σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Τα προς προμήθεια κύρια υλικά – υποσυστήματα του νέου ανελκυστήρα είναι:

- Θάλαμος ανελκυστήρα, κατάλληλος για μεταφορά δεκαοκτώ ατόμων, υψηλής αισθητικής και στιβαρής κατασκευής, με επένδυση εξ ολοκλήρου από INOX σατινέ, κατάλληλος για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα μέσω της μεταφοράς ενός αμαξιδίου.
- Αυτόματη δίφυλλη εσωτερική πόρτα θαλάμου, κατασκευασμένη από φύλλα γαλβανιζέ λαμαρίνας τα οποία θα καλυφθούν με φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας.
- Αυτόματες θύρες ορόφων με την κάσα τους, κατασκευασμένες από φύλλα γαλβανιζέ λαμαρίνας με επένδυση ανοξείδωτης λαμαρίνας και εξοπλισμένες με όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές επαφές και μανδαλώσεις ασφαλείας.
- Κομβιοδόχος θαλάμου, από πλάκα INOX , προηγμένης τεχνολογίας και μοντέρνας σχεδίασης, με ενσωματωμένη τηλεφωνική συσκευή και οπτικοακουστικά βοηθήματα.
- Κομβιοδόχοι ορόφων, από πλάκα INOX, με φωτεινή ένδειξη θέσεως και πορείας του θαλάμου και κομβίο κλήσεως τύπου BRAILLE / TACTILE με φωτιζόμενο πλαίσιο.

- Κινητήριος μηχανισμός (μονάδα ισχύος), που αποτελείται από: α) τη δεξαμενή λαδιού, β) την αντλία κίνησης του εμβόλου, γ) τον κινητήρα της αντλίας και δ) το σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της κίνησης (συγκρότημα βαλβίδων).
- Ανυψωτική μονάδα (συγκρότημα υδραυλικού εμβόλου – κυλίνδρου)
- Πλαίσιο ανάρτησης, συγκρότημα τροχαλίων – συρματόσχοινα, οδηγοί.
- Πίνακας αυτοματισμών, πλήρως εξοπλισμένος, με ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης βλαβών μέσω μικροϋπολογιστή και σύστημα απεγκλωβισμού.
- Καλωδίωση

Με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης, ο νέος ανελκυστήρας θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α) ισχυρότατη και με πολύ μεγάλα όρια αντοχής κατασκευή των διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανισμών, ώστε να παρέχουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας και να επιτρέπουν ακίνδυνα περιπτώσεις υπερφόρτωσης.
- β) αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του κινητηρίου μηχανισμού.
- γ) ομαλότατη εκκίνηση και διαδρομή του θαλάμου.
- δ) ευπρόσιτο του όλου συστήματος για επιθεώρηση και συντήρηση.
- ε) απλότητα και ευκολία της απαιτούμενης συντήρησης.

Μετά από έλεγχο και δοκιμές για την ασφαλή λειτουργία του, ο ανελκυστήρας θα πιστοποιηθεί από Φορέα Πιστοποίησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η πρώτη πιστοποίηση του ανελκυστήρα αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται ετήσιος επανέλεγχος του ανελκυστήρα από Φορέα Πιστοποίησης με ευθύνη της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο ανελκυστήρας θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οποιοσδήποτε μετατροπές που τυχόν γίνουν μετά την παράδοση του ανελκυστήρα πρέπει να μελετώνται, αποφασίζονται και κατασκευάζονται μόνο από αρμόδια πρόσωπα και να αναγράφονται στο τεχνικό μέρος του μητρώου ή του φακέλου του ανελκυστήρα.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μητρώο που ενημερώνεται συνέχεια και θα περιέχει τεχνικά και χρονολογικά στοιχεία για όλες τις διαδικασίες τοποθέτησης ή αντικατάστασης στοιχείων του ανελκυστήρα.

B. Προδιαγραφές

I. Γενικοί Όροι

1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά τεχνικά γραφεία συντήρησης ανελκυστήρων - τα οποία έχουν και την δυνατότητα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας - και διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και είναι καταχωρημένα στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό. Η μη προσκόμιση αντιγράφου της άδειας αυτής **συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό** του γραφείου από τον διαγωνισμό.
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, **επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση και προδιαγραφές), και ότι έχει εξετάσει τον χώρο εγκατάστασης του ανελκυστήρα για την σύνταξη της τεchnοοικονομικής προσφοράς του.

3. Οι συμμετέχοντες, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, έχοντας σε ισχύ σύστημα διαχείρισης σχετικό με τους ανελκυστήρες, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τους.
4. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα περιέχει:
 - α) πίνακα τεχνικών στοιχείων ανελκυστήρα (αντίστοιχο με αυτό της παραγράφου Β.Π.12), β) σχέδιο κάτοψης, σε κλίμακα μικρότερη από 1:50, του φρεατίου – θαλάμου και γ) πίνακα με τα εργοστάσια κατασκευής των ακόλουθων τμημάτων – υποσυστημάτων του ανελκυστήρα:
 - μονάδα ισχύος (ως σύνολο αντλίας – κινητήρα – δεξαμενής – συγκροτήματος βαλβίδων)
 - έμβολο – κύλινδρος και οδηγό
 - θάλαμος
 - εσωτερική πόρτα με τον κινητήριο μηχανισμό της και εξωτερικές πόρτες
 - κονσόλα (κομβία) θαλάμου και κομβία ορόφων
 - πίνακας αυτοματισμών
 - βαλβίδα ασφαλείας (θραύσης) και αρπάγη
 - προσκρουστήρες
 - συρματόσχοινα
5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής ή ο ίδιος και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.
6. Η προμήθεια - τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος ανελκυστήρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας **70 εργάσιμων ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία για έγκριση, τα παρακάτω:
 - α) Χρονοδιάγραμμα έναρξης και εκτέλεσης εργασιών.
 - β) Τεχνική μελέτη με τους υπολογισμούς και τα σχέδια σε ευανάγνωστη κλίμακα, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ Β'/2604/22-12-2008).
 - γ) Τεχνικά φυλλάδια και προσπέκτους κυριότερων υλικών (θάλαμος, κονσόλα θαλάμου και κομβία θυρών, μονάδα ισχύος κλπ). Εξαρτήματα και υλικά που αφορούν, πέραν της λειτουργικότητας, στην καλαισθησία της κατασκευής (θάλαμος, πόρτες, κομβιοδόχοι κλπ), δεν είναι δεσμευτικά για την Υπηρεσία εφ' όσον δεν εναρμονίζονται με την αισθητική και την χρήση του κτιρίου και μπορεί να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η αντικατάστασή τους με άλλα ίσης αξίας και ποιότητας, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
8. Όλα τα υλικά, εξαρτήματα και υποσυστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ανελκυστήρα, θα είναι αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και πιστοποιημένα κατά CE ή EN. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, ο

Ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα.

9. Οι εργασίες για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμοζόμενη τεχνική νομοθεσία για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικών ανελκυστήρων. Όλοι οι μηχανισμοί, συσκευές και εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα θα πρέπει να είναι συμμορφώνονται με:

α) Τους κανονισμούς του διατάγματος περί εγκατάστασης και λειτουργίας υδραυλικών ανελκυστήρων της ΚΥΑ ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ Β'/2604/22-12-2008), που αντικατέστησε προγενέστερες.

β) Τα πρότυπα EN 81-20:2014 και EN 81-50:2014.

γ) Την ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1047/Β'/13-4-2016), "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες".

δ) Τις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Κ.Ε.Η.Ε. & ΕΛΟΤ HD 384/2004).

ε) Τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ).

στ) Τις διατάξεις κατασκευής και δοκιμών μηχανών / μηχανών διεύθυνσης και αντοχής πίεσης για διακεκομμένη λειτουργία του VDE, όπου δεν καλύπτονται από τα Ελληνικά πρότυπα.

ζ) Τις διατάξεις περί σιδηρών κατασκευών.

10. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, πέραν της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, περιλαμβάνονται: α) οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού ανελκυστήρα και η μεταφορά των μερών του σε χώρο που θα υποδειχθεί εντός του Κέντρου Υγείας Κισάμου, β) η αποκατάσταση (μερεμέτια) στα δομικά στοιχεία των ανοιγμάτων του φρεατίου, γ) η απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων λαδιών από την παλιά δεξαμενή και η παράδοση τους σε εταιρεία που ειδικεύεται στην ανακύκλωση τους. Επίσης, η διαδικασία σύνταξης τεχνικού φακέλου, η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η καταχώρηση και έκδοση βιβλιαρίου παρακολούθησης Β8 του ανελκυστήρα και η έκδοση άδειας λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι και κάθε άλλη εργασία που τυχόν δεν αναφέρεται στο παρόν τεύχος προδιαγραφών, αλλά είναι απαραίτητη για την έδραση, στήριξη και πλήρη παράδοση σε καλή και ασφαλή λειτουργία μετά από δοκιμές του όλου συστήματος του ανελκυστήρα, ακόμη και τυχόν μετατροπές και τροποποιήσεις που οφείλονται στην πραγματική κατασκευή, θεωρείται υποχρέωση του αναδόχου και συμπεριλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα του έργου.

II. Τεχνικές Προδιαγραφές

1. ΦΡΕΑΤΙΟ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Ο θάλαμος του ανελκυστήρα θα κινείται σε ειδικό για αυτόν τον σκοπό διαμορφωμένο φρεάτιο (υπάρχον) που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα βρίσκεται σε χώρο άνωθεν και παραπλεύρως του φρεατίου (στο πλατύσκαλο της απόληξης του κλιμακοστασίου), στο επίπεδο του δώματος του κτιρίου. Στο φρεάτιο υπάρχουν δυο (2) ανοίγματα, για ισάριθμες στάσεις (ισόγειο και 1ος όροφος).

Το φρεάτιο, διαστάσεων 2,70 m (βάθος) x 1,85 m (πλάτος), με βάθος πυθμένα 2,60 m και ύψος τελευταίου ορόφου μεγαλύτερο των 5 m, μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου μηχανισμού (θαλάμου, εμβόλου, οδηγών και στηρίγματα αυτών) θα καθαριστεί με μεγάλη επιμέλεια και θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι έτοιμο για την εγκατάσταση των ευθυντήριων ράβδων οδήγησης, του πλαισίου ανάρτησης θαλάμου, του θαλάμου, του εμβόλου και των άλλων απαραίτητων μηχανισμών και εξαρτημάτων για την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα (ηλεκτρική εγκατάσταση, διακόπτες, τροχαλία, στηρίγματα ανάρτησης συρματόσχοινων, κοιλοδοκοί, κλπ). Για την πρόσβαση στον πυθμένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί κατάλληλη σκάλα.

Μέσα στο μηχανοστάσιο, θα εγκατασταθούν η νέα μονάδα ισχύος του υδραυλικού συστήματος και ο αντίστοιχος ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού (control) του ανελκυστήρα. Για τη διέλευση του ελαστικού σωλήνα που συνδέει τη μονάδα ισχύος με το έμβολο και των καλωδιώσεων από τον πίνακα αυτοματισμού προς το θάλαμο, θα κατασκευαστεί οπή καταλλήλων διαστάσεων στον διαχωριστικό τοίχο του φρεατίου και μηχανοστασίου.

Για τον εξαερισμό του φρεατίου, στην άνω απόληξη του φρεατίου θα κατασκευαστεί άνοιγμα, το οποίο θα καλυφθεί με κατάλληλη θυρίδα (σχάρα) αερισμού.

2. ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ο υδραυλικός κινητήριος μηχανισμός (μονάδα ισχύος) αποτελείται από: α) τη δεξαμενή λαδιού, β) την αντλία κίνησης του εμβόλου, γ) τον ηλεκτροκινητήρα της αντλίας και δ) το σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της κίνησης (συγκρότημα βαλβίδων). Η αντλία μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα θα βρίσκονται μέσα στη δεξαμενή του λαδιού.

α) Το δοχείο λαδιού (δεξαμενή), είναι συγκολλητό, κατασκευασμένο από χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους 2 mm, αποτελεί τον φορέα στον οποίο προσαρμόζονται όλα τα εξαρτήματα που συνιστούν την μονάδα ισχύος. Η χωρητικότητα του δοχείου σε λάδι θα πρέπει να είναι τόση, ώστε το συγκρότημα αντλίας-κινητήρα να παραμένει εμβαπτισμένο στο λάδι σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του ανελκυστήρα. Η επάρκεια του λαδιού ελέγχεται με δείκτη ελάχιστης στάθμης, τοποθετημένο στο καπάκι του δοχείου, στη φάση που το έμβολο έχει αναπτυχθεί πλήρως.

Στο κάτω μέρος του δοχείου τοποθετείται κρουνός εκκένωσης μέσω του οποίου μπορεί να διαφύγει η τυχόν ευρισκόμενη υγρασία που κατακάθεται στο σημείο εκείνο, καθώς επίσης να γίνει και πλήρης εκκένωση του λαδιού. Επίσης θα υπάρχει κρουνός εξαέρωσης και εξαεριστικός σωλήνας.

Στο εσωτερικό του δοχείου διαμορφώνεται ειδική βάση, όπου μέσω ειδικών αντικραδασμικών συνδέσμων, προσαρμόζεται το συγκρότημα αντλίας-κινητήρα. Στα τέσσερα σημεία έδρασης του δοχείου, προσαρμόζονται ειδικοί αντικραδασμικοί τάκοι, για τη μόνωση του συγκροτήματος από τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου. Οι ανωτέρω αντικραδασμικές διατάξεις, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση σιγαστήρα αποσβέσεως των παλμών της αντλίας, ελαχιστοποιούν τη μετάδοση κραδασμών και θορύβου έξω από το μηχανοστάσιο.

β) Η αντλία ανύψωσης του εμβόλου θα είναι κατάλληλης παροχής, χαμηλών παλμών και θορύβου. Στην είσοδο της θα φέρει φίλτρο για την παρεμπόδιση ξένων σωμάτων και είναι κατασκευασμένη με τρεις ατέρμονες κοχλίες για σταθερή παροχή και πίεση σε λειτουργία μέχρι 60 ατμόσφαιρες.

Η επιλογή της αντλίας γίνεται σε συνδυασμό με την επιλογή του κατάλληλου εμβόλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα. Η αντλία είναι σταθερά συνδεδεμένη στον κινητήρα με φλάντζα και η κίνηση μεταδίδεται με άξονες συνδεδεμένους με σφήνα. Η σύνδεση αυτή είναι απόλυτα αξιόπιστη και δεν χρειάζεται συντήρηση.

γ) Ο κινητήρας είναι τριφασικός, ασύγχρονος, κατάλληλης ισχύος, για λειτουργία κάτω από λάδι, συνδεδεμένος απ' ευθείας με την αντλία. Η κατασκευή του είναι ανοικτού τύπου, ώστε να είναι αυτολίπαντος για να μειώνονται οι απώλειες ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος.

δ) Το σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της κίνησης (συγκρότημα βαλβίδων), μέσω εντολών από τον πίνακα ελέγχου εξασφαλίζει τις επιθυμητές συνθήκες κίνησης του θαλάμου. Το συγκρότημα βαλβίδων είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και ρυθμίζεται ψηφιακά. Οι ρυθμίσεις των βαλβίδων για την άνοδο και την κάθοδο, καθώς επίσης για τις επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και επιτυγχάνουν ακρίβεια σταματήματος του θαλάμου της τάξης των 3 mm. Η κίνηση του θαλάμου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία του λαδιού σε εύρος θερμοκρασιών 12 - 60°C.

Το συγκρότημα βαλβίδων, πλέον των βαλβίδων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κίνησης του θαλάμου υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Μια βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή της αντλίας.
- Μια βαλβίδα ανακούφισης για προστασία του υδραυλικού κυκλώματος σε περίπτωση υπερφόρτισης του θαλάμου πάνω από 20-40% του ωφέλιμου φορτίου.
- Μια ηλεκτρομαγνητική βοηθητική βαλβίδα μικρής ταχύτητας καθόδου έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιούμενης μέσω αυτοφορτιζόμενης μπαταρίας 12V κατά την λειτουργία του αυτόματου απεγκλωβισμού.
- Μια χειροκίνητη βοηθητική βαλβίδα μικρής ταχύτητας καθόδου, έκτακτης ανάγκης, με αυτόματη επαναφορά.
- Μια χειροκίνητη βοηθητική βαλβίδα για την μετακίνηση του εμβόλου προς τα πάνω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για την απελευθέρωση της υδραυλικής ή της μηχανικής αρπάγης (χειραντλία).
- Μια δικλείδα διακοπής του κυκλώματος (βάνα). Η βάνα είναι σφαιρική και αντέχει σε πίεση πενταπλάσια από την πίεση λειτουργίας.
- Ένα φίλτρο λαδιού και ένα μανόμετρο.

3. ΕΜΒΟΛΟ – ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Το έμβολο θα έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 81-20/50. Θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα St52 χωρίς ραφή (κατασκευή βάσει EN 10305-1, EN 10305-2), ο οποίος έχει υποστεί αρχικά κατεργασία τορναρίσματος και μετά ρεκτιφάρισμα, για να επιτευχθεί απόλυτη λεία επιφάνεια και κυκλική διατομή. Θα έχει μεγάλο πάχος για την παραλαβή του φορτίου και τυχόν μικρών πλευρικών καταπονήσεων. Η εξωτερική επιφάνειά του θα είναι προσεκτικά λειασμένη και σκληρυμένη για να μην υπάρξουν μελλοντικές ραβδώσεις και διαφυγή λαδιού.

Το κάτω άκρο του εμβόλου πρέπει να είναι κλειστό με μεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει κατεργασία απόσβεσης (απαλού σταματήματος) κατά τον τερματισμό του εμβόλου προς τα πάνω. Το άνω άκρο του εμβόλου θα φέρει μεταλλική φλάντζα, όπου θα υπάρχει διαμόρφωση σε σπείρωμα, για την στερέωση των υπερκείμενων μηχανισμών (σασσί ή τροχαλία).

Ο κύλινδρος θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα St52 (κατασκευή βάσει DIN 2458, DIN 1626). Το κάτω άκρο του θα είναι κλειστό με μεταλλική φλάντζα, η οποία στην κάτω επιφάνεια θα έχει υποδομή για το κεντράρισμα του συγκροτήματος κατά

την εγκατάσταση. Το άνω άκρο του θα φέρει κοχλιωτή κεφαλή, επί της οποίας βρίσκονται οι δακτύλιοι ολίσθησης (κουζινέτα) και δύο στεγανοποιητικοί ελαστικοί δακτύλιοι, ένας για αποτροπή της διέλευσης του λαδιού προς τα έξω (τσιμούχα) και ένας για την αποφυγή εισόδου ξένων σωματιδίων μέσα στον κύλινδρο (ξύστρα).

Το συγκρότημα εμβόλου-κυλίνδρου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 81-20/50, και για τη δοκιμή αυτή θα φέρει ανάλογη βεβαίωση του κατασκευαστή. Στο σημείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου θα προσαρμοστεί ειδική βαλβίδα ασφαλείας (**υδραυλική αρπάγη**), που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής ή τομής στις σωληνώσεις τροφοδοσίας. Για την απελευθέρωση της βαλβίδας θα είναι απαραίτητη μικρή μετατόπιση του εμβόλου προς τα πάνω.

Η τροφοδοσία του λαδιού από την μονάδα ισχύος στον κύλινδρο θα γίνει με **ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσεως** κατάλληλης διατομής. Ο σωλήνας θα έχει εσωτερικά χαλύβδινα πλέγματα και συνδέεται στα άκρα του με ειδικές χαλύβδινες συνδέσεις (ρακόρ) με εκτόνωση. Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσεως μαζί με τα ρακόρ θα έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 81-20/50. Για τη δοκιμή αυτή θα φέρει βεβαίωση του κατασκευαστή. Η επωνυμία του κατασκευαστή και η πίεση δοκιμής θα χαραχτούν στο άκρο του ελαστικού σωλήνα.

Ο σωλήνας τροφοδοσίας θα είναι τοποθετημένος κατάλληλα, ώστε να μην ευνοείται ο εγκλωβισμένος θυλάκων αέρος και θα είναι στηριγμένος σε όποιο σημείο της διαδρομής απαιτείται, με ειδικά στηρίγματα.

4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η κίνηση του θαλάμου θα γίνει με το υδραυλικό έμβολο τοποθετημένο στην **δεξιά** πλευρά του θαλάμου. Το έμβολο θα έχει στην κορυφή συγκρότημα τροχαλίων, οι οποίες θα κινούν τα συρματόσχοινα ανάρτησης του θαλάμου. Το ένα άκρο των συρματόσχοινων στερεώνεται στην βάση του φρέατος και το άλλο στο πλαίσιο ανάρτησης του θαλάμου. Η κίνηση του εμβόλου είναι υδραυλική και επιτυγχάνεται για την άνοδο με την αντλία και τις ειδικές βαλβίδες και για την κάθοδο με άνοιγμα και κλείσιμο των κατάλληλων ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων. Η ανάρτηση του θαλάμου θα γίνει με σχέση 2:1 (έμμεση πλάγια ανάρτηση, τύπου HAI), ενώ η ονομαστική ταχύτητα μεταφοράς θα είναι 0,50 m/s.

Το πλαίσιο ανάρτησης (σασί) του θαλάμου κατασκευάζεται από λαμαρίνα ή δοκούς κατάλληλης διατομής, συγκολλητά στα κυριότερα σημεία φόρτισής του και διαμορφωμένο έτσι ώστε να διοχετεύεται η ροή δυνάμεων (φορτίσεων) με τον ορθότερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να παρουσιάζει την μέγιστη δυνατή ακαμψία.

Ο πρόβολος του πλαισίου ανάρτησης (πηρούνι) φέρει στο σημείο σύνδεσης με το πλαϊνό αντηρίδες ενίσχυσης. Η δοκός πρόσδεσης των συρματοσχοίων φέρει δύο σημεία ανάρτησης σε θέση εκατέρωθεν του εμβόλου. Η ανάρτηση του πλαισίου πραγματοποιείται με 4 ή 6 συρματόσχοινα, σύμφωνα με τη μελέτη του ανελκυστήρα.

Στο πάνω και στο κάτω μέρος του πλαϊνού του πλαισίου υπάρχει το σύστημα οδήγησης, αποτελούμενο στο κάτω μέρος από τροχούς κυλίσεως και στο πάνω μέρος από τροχούς κυλίσεως ή ολισθητήρες. Όπου υπάρχουν τροχοί κυλίσεως υπάρχει υποχρεωτικά και ειδική διάταξη (πλαστικό πλακάκι ή μισός ολισθητήρας) που να μην επιτρέπει την κίνηση του πλαισίου ανάρτησης κατά μήκος του ανοίγματος των οδηγών. Στο πάνω μέρος του πλαϊνού υπάρχει διάταξη ασφαλείας η οποία εμποδίζει την κίνηση του θαλάμου προς τα εμπρός σε περίπτωση αστοχίας υλικού.

Στο κάτω μέρος του πλαϊνού προσαρμόζεται η **συσκευή αρπάγης** ακαριαίας ή προοδευτικής πέδησης, η οποία ενεργοποιείται με την χαλάρωση ενός τυχόντος συρματοσχοίνου. Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί η αρπάγη, μέσω κατάλληλα τοποθετημένου διακόπτη, βγαίνει εκτός λειτουργίας ο πίνακας και η εγκατάσταση επανέρχεται σε λειτουργία μόνο όταν ο μηχανισμός αρπάγης επανέλθει στην κανονική του θέση.

Το δέσιμο του θαλάμου στο κάτω μέρος γίνεται πάνω στο πηρούνι με 4 ή 6 ειδικά στηρίγματα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο επαφής του πατώματος του θαλάμου με το πηρούνι. Η στήριξη στο άνω μέρος γίνεται με γωνίες οι οποίες ρυθμίζονται συρταρωτά και βιδώνονται με τετράγωνα παξιμάδια στο άνω π.ί. του πλαισίου και στην οροφή του θαλάμου.

Το **συγκρότημα τροχαλίων** αποτελείται από δύο τροχαλίες, οι οποίες κινούνται αντίρροπα. Για την αποφυγή της εκτροπής των συρματοσχοίνων από τα κανάλια τοποθετούνται 2 ασφαλιστικοί άξονες, ενώ για την αποφυγή τραυματισμών και εισχώρησης ξένων σωμάτων μεταξύ συρματοσχοίνων και μαντεμιών η τροχαλία φέρει προφυλακτήρες και από τις δύο πλευρές.

Τα **συρματόσχοινα ανάρτησης**, θα είναι εύκαμπτα και πολύκλωνα, με καννάβινη ψυχή, σύνθεσης 8X19 seale. Τα συρματόσχοινα θα είναι κατάλληλα για ανελκυστήρες, με κώνους και ελατήρια για την ανάρτηση του θαλάμου χωρίς κραδασμούς. Οι κώνοι στα άκρα τους θα είναι ομοιόμορφοι και τα μήκη τους θα είναι ίσα για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη φόρτιση. Τα συρματόσχοινα θα οδηγούνται μέσω των τροχαλίων στο πλαίσιο του θαλάμου, στην βάση του οποίου και θα στερεώνονται ασφαλώς.³

5. ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ

Οι ευθυντήριες ράβδοι (οδηγοί θαλάμου) μέσα στους οποίους κινείται το πλαίσιο ανάρτησης θα είναι σχήματος T, καταλλήλων διαστάσεων, κατασκευασμένοι από χάλυβα St44, θα έχουν επιμελώς κατεργασμένη και ενισχυμένη την επιφάνεια ολίσθησης για να υπάρχει μεγάλος συντελεστής ασφαλείας σε περίπτωση πέδησης του θαλάμου και θα συνοδεύονται με ειδικές πλάκες συνδέσεως των τμημάτων τους, σφικτήρες και κοχλίες σύνδεσης.

Η στήριξη των οδηγών στα τοιχώματα του φρέατος θα γίνεται στις αποστάσεις που υποδεικνύονται από τη μελέτη του ανελκυστήρα, με στηρίγματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την κατά μήκος διαστολή των οδηγών.

Τα πάνω άκρα των οδηγών θα είναι ελεύθερα να παραλαμβάνουν τις συστολές και διαστολές. Ο έλεγχος της αντοχής των οδηγών θα γίνει σε σύνθετη καταπόνηση κάμψης και λυγισμού.

6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Ο θάλαμος θα είναι μεταλλικός, υψηλής αισθητικής και στιβαρής κατασκευής, με επένδυση εξ' ολοκλήρου από INOX σατινέ, κατάλληλος για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και την μεταφορά ενός αμαξιδίου.

Ο θάλαμος θα έχει ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου 2,95 m², ικανότητας μεταφοράς 18 ατόμων (1.350 kg) και οι διαστάσεις του θα είναι οι μέγιστες δυνατές προσαρμοσμένες στις διαστάσεις του φρεατίου με τα ελάχιστα κενά που θα υπάρχουν μεταξύ τοιχωμάτων θαλάμου - συστήματος ανάρτησης και φρεατίου.

Το δάπεδο του θαλάμου είναι κατασκευασμένο από δοκούς μορφοσιδήρου, ικανής διατομής για να παραλάβει τις αντίστοιχες φορτίσεις, με την μέγιστη δυνατή ακαμψία. Πάνω στο δάπεδο θα υπάρχει στρώση MDF πάχους τουλάχιστον 30 mm, ή δύο στρώσεις από σκληρό ξύλο "ραμποτέ" πάχους τουλάχιστον 25 mm και πάνω σ' αυτό θα υπάρχει η τελική επίστρωση με LINOLEUM.

Η στερέωση του θαλάμου πάνω στο σασί θα πρέπει να γίνεται εξολοκλήρου με κοχλιοσυνδέσεις.

Τα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου θα κατασκευαστούν από φύλλα γαλβανιζέ λαμαρίνας πάχους 2mm, με διπλή αναδίπλωση στα σημεία ένωσης για το σχηματισμό ισχυρών ενισχύσεων (νευρώσεων). Εσωτερικά θα γίνει επικάλυψη των μεταλλικών τοιχωμάτων με φύλλα ανοξειδωτου χάλυβα (INOX) "σατινέ", πάχους 0,75 mm, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε χτυπήματα, πλένεται εύκολα και είναι υγιεινοοικονομικά αποδεκτός, γιατί

δεν έχει πόρους. Όλη η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου πρέπει να είναι λεία, και οι τυχόν προεξοχές να έχουν την κατάλληλη λοξότμηση προς αποφυγή τραυματισμών.

Στο οπίσθιο πλευρικό τοίχωμα (απέναντι από την πόρτα), θα υπάρχει χειρολισθήρας INOX σε ύψος 90cm από το δάπεδο. Επίσης, θα υπάρχει καθρέπτης, ο οποίος θα καλύπτει το άνω ήμισυ του οπίσθιου πλευρικού τοιχώματος και πτυσσόμενο κάθισμα στο ένα πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου. Ο καθρέπτης θα είναι κατασκευασμένος από γυαλί ασφαλείας (EN 12600).

Όλα τα ανοξείδωτα μέρη του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένα από υλικό AISI 304 (αντιμαγνητικό). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε θάλαμο κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτη ή πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, έκαστο πλαϊνό φύλλο φέρει στην εξωτερική επιφάνειά του, κατάλληλο ηχομονωτικό υλικό (antidrum) σε όλο του το ύψος.

Η οροφή θα είναι στιβαρής κατασκευής, ενισχυμένη εξωτερικά, θα έχει στεγανή συναρμολόγηση, εσωτερική επένδυση INOX, ή INOX – PLEXIGLASS, και θα έχει θυρίδα που θα ανοίγει προς τα επάνω για το άνετο πέρασμα ανθρώπου.

Ο αερισμός του θαλάμου θα είναι πλήρης, με αθέατες οπές στο άνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου.

Ο φωτισμός θα είναι άπλετος και ομοιόμορφος, θα γίνει περιμετρικά με έξι (6) κατ' ελάχιστον spot πολυτελείας ή φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης (LED), εντός της ψευδοροφής του. Ο φωτισμός θα είναι εναρμονισμένος απόλυτα με την κατασκευή και εμφάνιση του θαλάμου. Ο φωτισμός του θαλάμου θα λειτουργεί με σταθερή ένταση, χωρίς «παίξιμο». Στο δάπεδο η στάθμη φωτισμού θα είναι 100 lux. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος θα υπάρχει ένα αυτόνομο φωτιστικό σώμα, ενσωματωμένο στην κομβιοδόχο, με αυτοφορτιζόμενο συσσωρευτή από ειδική συσκευή, η οποία θα βρίσκεται μόνιμως πάνω στους αυτοματισμούς. Η στάθμη φωτισμού ασφαλείας θα είναι 5 lux.

Μέσα στον θάλαμο, αλλά και στις εξωτερικές πόρτες, θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες από τους κείμενους κανονισμούς πινακίδες και οδηγίες χρήσης, πάνω στις οποίες θα αναγράφεται: ο κατασκευαστής, το ωφέλιμο φορτίο και ο αριθμός ατόμων, καθώς και το τηλέφωνο του συντηρητή με το όνομά του. Οι χρωματισμοί των πινακίδων θα είναι ζωηροί και τα γράμματα ευμεγέθη για την προσέγκυση της προσοχής των επιβαινόντων. Επίσης, στην κομβιοδόχο θα τοποθετηθεί τηλεφωνική συσκευή και οπτικοακουστικά βοηθήματα.

Στην οροφή του θαλάμου, θα υπάρχει κομβιοθήκη (revision) με κομβία ανόδου-καθόδου και διακόπτες στάσεως και επιθεωρήσεως, καθώς και ρευματολήπτης. Εφόσον απαιτείται, στην οροφή του θαλάμου θα τοποθετηθεί μεταλλικό προστατευτικό περιφερειακό περίφραγμα (κάγκελο) για την προστασία του συντηρητή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Το κάγκελο στο κάτω μέρος θα φέρει προφυλακτήρα, ούτως ώστε να εμποδίζεται η πτώση εργαλείων ή υλικών μέσα στο φρεάτιο.

Η επιλογή του θαλάμου, ως προς την αισθητική και την ποιότητα των υλικών, θα έχει την έγκριση της Επίβλεψης, καθώς και της Διοίκησης του Κ.Υ. Κισάμου.

Η κατασκευή του θαλάμου θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/ΕΕ για τους ανελκυστήρες και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 81-20, 81-50 και 81-70.

7. ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η πόρτα θαλάμου θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβανιζέ κατάλληλου πάχους, έτσι ώστε να έχει την απαραίτητη στιβαρότητα. Όλες οι λαμαρίνες θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες (πούδρα), προκειμένου να έχουν επαρκή αντισκωριακή προστασία, και προς την εμφανή πλευρά τους θα καλυφθούν με μονοκόμματα φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 0,75 mm. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να πιστοποιήσει τη χρήση αντιμαγνητικού ανοξείδωτου (AISI 304) για την επένδυση της θύρας.

Η πόρτα θα είναι δίφυλλη (τηλεσκοπική δεξιά), με καθαρό άνοιγμα όπως της εξωτερικής θύρας (φρεατίου). Τα φύλλα της θύρας θα αναρτώνται από το άνω μέρος σε ράγες από κατεργασμένο χάλυβα (καλιμπρέ) και θα κυλούν πάνω σε ισχυρές ρόδες, των οποίων τα ρουλεμάν θα είναι κλειστού τύπου και δεν θα απαιτούν λίπανση. Η σύνδεση των φύλλων θα γίνεται με ειδικό συρματόσχοινο AIRCORD με συντελεστή επιμηκύνσεως πρακτικώς μηδέν, ή κατευθείαν με μεταλλικό βραχίονα. Στο κάτω μέρος η πόρτα θα γλιστρά σε αυλάκια προφίλ αλουμινίου μέσω ειδικών πλαστικών γλιστρών. Μια ισχυρή λάμα θα συγκρατεί επίσης την πόρτα στο αυλάκι, ώστε να είναι αδύνατο να βγει το φύλλο από αυτό, ακόμη και στην περίπτωση φθοράς του πλαστικού.

Η πόρτα θα **είναι αυτόματη** στη λειτουργία της και θα φέρει όλες τις απαραίτητες επαφές και μανδαλώσεις ασφαλείας, ώστε να είναι αδύνατη η λειτουργία του ανελκυστήρα αν η θύρα είναι ανοικτή ή δεν έχει μανδαλώσει. Ο μηχανισμός της αυτόματης πόρτας θα είναι αθέατος και τοποθετημένος στην οροφή του θαλάμου. Η λειτουργία του μηχανισμού θα είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μέσω INVERTER, η κίνησή του θα ρυθμίζεται και ο χρόνος κίνησης θα είναι αποδεκτός. Σε ξεχωριστή ηλεκτρονική πλακέτα θα υπάρχει ο μηχανισμός απεγκλωβισμού της πόρτας του θαλάμου που εμπεριέχει συστοιχία επαναφορτιζόμενων μπαταριών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγμα των θυρών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Στην πόρτα θαλάμου θα είναι τοποθετημένη φωτοκουρτίνα, η οποία σε περίπτωση που ανιχνεύσει εμπόδιο στην κίνηση κλεισίματος της πόρτας την επαναφέρει στην αρχική της ανοικτή θέση. Επιπλέον, η πόρτα θα ελέγχεται και από ειδικό κύκλωμα ασφαλείας, ώστε αν παρεμβληθεί εμπόδιο, να ανοίγει αυτόματα με την εφαρμογή δυνάμεως 2 kg.

Η θύρα θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα.

8. ΠΟΡΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Οι εξωτερικές θύρες του φρεατίου θα είναι μεταλλικές, δίφυλλες, με καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 1.000 mm και ύψος 2.000 mm. Η επαναφορά και το κλείσιμο των θυρών θα γίνεται από ειδικούς αυτόματους ενσωματωμένους μηχανισμούς.

Οι θύρες θα είναι εξοπλισμένες με όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρικές επαφές και μανδαλώσεις ασφαλείας, ώστε να είναι αδύνατη η λειτουργία του ανελκυστήρα αν μία είναι ανοικτή ή δεν έχει μανδαλώσει. Οι κλειδαριές των θυρών θα έχουν ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση και θα πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα υπάρχει ειδική υποδοχή για το άνοιγμά τους με κλειδί από έξω, σε περίπτωση ανάγκης, από αρμόδιο άτομο, τότε όμως θα σταματά ο ανελκυστήρας.

Τα θυρόφυλλα και τα πλαίσια θα κατασκευασθούν από λαμαρίνα γαλβανιζέ κατάλληλου πάχους, έτσι ώστε να έχουν την απαραίτητη στιβαρότητα. Όλες οι λαμαρίνες θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες (πούδρα), προκειμένου να έχουν επαρκή αντισκωριακή προστασία και θα καλυφθούν με μονοκόμματα φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 0,75 mm. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να πιστοποιήσει τη χρήση αντιμαγνητικού ανοξείδωτου (AISI 304) για την επένδυση των θυρών.

Οι θύρες θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται και οι καθαιρέσεις των παλαιών θυρών και η αποκατάσταση (μερεμέτι) στα δομικά στοιχεία των ανοιγμάτων του φρεατίου. Τα ανοίγματα του φρεατίου θα καλυφθούν με γυψοσανίδα, η οποία θα βαφεί σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

9. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ

Η **κομβιοδόχος θαλάμου** θα είναι προηγμένης τεχνολογίας, αρίστης ποιότητας και αισθητικής, με κάλυμμα από πλάκα INOX, και υψηλής λειτουργικότητας, με κομβία τύπου BRAILLE ή TACTILE.

Τα κομβία κλήσης θα είναι ισάριθμα προς τις στάσεις και θα έχουν φωτιζόμενο πλαίσιο με led, για την οπτική επαλήθευση αποδοχής της κλήσης. Η κομβιοδόχος επιπλέον θα περιλαμβάνει κομβίο ανοίγματος θυρών και ένα κομβίο σήματος κινδύνου, που θα λειτουργεί με ξηρά μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων (display) τύπου LCD (υγρών κρυστάλλων) ή 7 τμημάτων (7-segment) ή Dot Matrix. Θα υπάρχουν ενδείξεις πορείας, ορόφων (οπτική και ηχητική αναγγελία ορόφου) και υπέρβαρου (οπτική και ηχητική).

Στην κομβιοδόχο θα περιέχεται ένθετη τηλεφωνική συσκευή για την υποστήριξη των επιβατών σε περίπτωση εγκλωβισμού, καθώς και διάταξη φωτισμού ασφαλείας με LED υψηλής φωτεινότητας, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η τηλεφωνική συσκευή θα συνδεθεί ενσύρματα με το τηλεφωνικό κέντρο του κτιρίου (θα είναι διαθέσιμη η γραμμή διασύνδεσης με καλώδιο UTP cat. 5 τεσσάρων ζευγών, από το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τον πίνακα αυτοματισμού στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα).

Η κομβιοδόχος θα φέρει επίσης πινακίδα με τα εξής στοιχεία:

- τον κατασκευαστή / εγκαταστάτη
- το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα
- το ονομαστικό φορτίο / αριθμό ατόμων
- λογότυπο γνησιότητας εξαρτημάτων

Οι **κομβιοδόχοι ορόφων** θα είναι προηγμένης τεχνολογίας, αρίστης ποιότητας και αισθητικής, με κάλυμμα από πλάκα INOX, και υψηλής λειτουργικότητας, με αντιβανδαλιστικά κομβία τύπου BRAILLE ή TACTILE. Θα περιλαμβάνουν από ένα κομβίο κλήσεως και οθόνη ενδείξεων (display), τύπου LCD (υγρών κρυστάλλων) ή 7 τμημάτων (7-segment) ή Dot Matrix. Τα κομβία κλήσης θα παρέχουν οπτική επαλήθευση αποδοχής της κλήσης με φωτιζόμενο πλαίσιο LED. Η οθόνη θα παρέχει ενδείξεις θέσης και πορείας του θαλάμου.

Οι κομβιοδόχοι (θαλάμου και ορόφων) θα πληρούν το πρότυπο EN 81.70 και θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας ως προς την αισθητική τους.

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελείται από α) τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα διανομής κίνησης-φωτισμού του μηχανοστασίου, β) τον πίνακα των αυτοματισμών, που θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και θα τοποθετηθεί επίσης στο μηχανοστάσιο και γ) τις ηλεκτρικές γραμμές, καλωδιώσεις, συρματώσεις κ.λπ., πολύ επιμελημένης κατασκευής.

Ο γενικός πίνακας διανομής είναι εκτός του αντικειμένου της παρούσας τεχνικής έκθεσης και θα είναι εγκατεστημένος στο μηχανοστάσιο πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα. Θα διαθέτει γενικό περιστροφικό διακόπτη 3x40A με κλείδωμα, αυτόματες γενικές ασφάλειες 32A, παροχή 220V φωτισμού μηχανοστασίου (εγκατεστημένη γραμμή φωτισμού με ασφάλεια 10A και πρίζα ράγας σούκο με ασφάλεια 16A), ενώ οι παροχές προς τον πίνακα αυτοματισμού του ανελκυστήρα θα είναι για την κίνηση μέσω αυτόματης ασφάλειας 3x25A (μέγιστη ισχύς 16,45 kW / 380V) και για τον φωτισμό μέσω αυτόματης ασφάλειας 10A. Οι γραμμές διασύνδεσης των παροχών κίνησης (τριφασική) και φωτισμού (μονοφασική) του πίνακα διανομής με τον πίνακα αυτοματισμού θα κατασκευαστούν από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Ο πίνακας αυτοματισμού θα τοποθετηθεί κοντά στον γενικό πίνακα διανομής, μέσα σε καλώς γειωμένο μεταλλικό κιβώτιο. Θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό

επεξεργαστή νέας γενιάς και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε ανελκυστήρα. Στην κεντρική πλακέτα υπάρχει επίσης ενσωματωμένο χειριστήριο με οθόνη δυο σειρών και ελληνικό menu, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα τόσο του προγραμματισμού των παραμέτρων λειτουργίας όσο και της διάγνωσης τυχόν σφαλμάτων.

Οι βασικές πλακέτες του πίνακα είναι: η κεντρική, επάνω στην οποία βρίσκονται ο επεξεργαστής (με το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας), η πλακέτα ισοστάθμισης (διόρθωσης), η πλακέτα απεγκλωβισμού και άλλες μικροπλακέτες βοηθητικών λειτουργιών. Στον πίνακα θα είναι ενσωματωμένο και το σύστημα στάσεως θαλάμου (οροφοδιαλογέας), το οποίο θα είναι ηλεκτρονικό, υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας. Ανάλογα με τον τρόπο εκκίνησης του κινητήρα, στον πίνακα περιλαμβάνονται 1 ή 3 ηλεκτρονόμοι κατάλληλης ισχύος (για εκκίνηση απ' ευθείας ή Υ-Δ αντίστοιχα), οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι διακόπτες της τροφοδοσίας του κινητήρα. Η διαδοχή των φάσεων καθώς και το επίπεδο της τάσης ελέγχεται από έναν επιτηρητή φάσεων. Θα υπάρχουν επίσης αυτόματοι θερμικοί διακόπτες προστασίας για την περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα. Γενικότερα, η κατασκευή και η λειτουργία του πίνακα αυτοματισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Στο κάτω μέρος του πίνακα βρίσκονται προσημασμένες κλεμοσειρές, στις οποίες συνδέονται η τριφασική και η μονοφασική παροχή καθώς και τα καλώδια της έτοιμης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αναλυτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Η **καλωδίωση** περιλαμβάνει όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι απαραίτητο για τον ανελκυστήρα και βρίσκεται εκτός του πίνακα. Οι διαστάσεις των καλωδίων είναι υπολογισμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, ενώ παράλληλα πληρούν τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Η έτοιμη ηλεκτρική καλωδίωση θα συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, καθώς και από πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο. Η καλωδίωση θα είναι προσημασμένη κατ' αντιστοιχία με τον πίνακα αυτοματισμού, ώστε να διευκολύνεται ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα.

Εκτός των καλωδίων, στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνεται το χειριστήριο συντήρησης (revision), το οποίο τοποθετείται στην οροφή του θαλάμου και επιτελεί παράλληλα το ρόλο διακλαδωτήρα όλων των συνδέσεων που αφορούν το θάλαμο. Στο φρεάτιο και επάνω από τον θάλαμο θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά.

11. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα υπάρχει σύστημα πέδησης του θαλάμου (αρπάγη), σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το οποίο στερεωμένο στο πλαίσιο ανάρτησης του θαλάμου επενεργεί ταυτόχρονα και αναγκαστικά στους οδηγούς. Το σύστημα αρπάγης θα είναι ακαριαίας ή προοδευτικής πέδησης, σύμφωνα με τη μελέτη, και θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση θραύσεως ή χαλαρώσεως του συρματόσχοινου ή υπερβάσεως του επιτρεπτού ορίου ταχύτητας του θαλάμου, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Επίσης θα υπάρχει διακόπτης (κοντάκτ αρπάγης) που διακόπτει το κύκλωμα χειρισμού σε περίπτωση λειτουργίας της αρπάγης. Θα τοποθετηθεί μηχανισμός χαλάρωσης συρματόσχοινων για την δοκιμή της αρπάγης, καθώς και μηχανισμός ενεργοποίησης-δοκιμής λειτουργίας της αρπάγης.

Θα υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας (υδραυλική αρπάγη), που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής ή τομής στις σωληνώσεις τροφοδοσίας.

Θα υπάρχει ειδική βαλβίδα για τον αυτόματο απεγκλωβισμό του θαλάμου σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, που θα λειτουργεί με ειδική μπαταρία φορτιζόμενη αυτόματα, η οποία θα τροφοδοτεί την βαλβίδα απεγκλωβισμού και θα σταματά τον θάλαμο αυτόματα στην πλησιέστερη προς τα κάτω στάση, ανοίγοντας συγχρόνως και την πόρτα.

Στο συγκρότημα βαλβίδων θα υπάρχει επίσης πιεσοστάτης χαμηλής πίεσης για τη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα σε περίπτωση απώλειας πίεσης, καθώς και βαλβίδα υψηλής πίεσης για τη σήμανση υπέρβαρου στην περίπτωση υπερφόρτωσης.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού κουδουνιού κινδύνου στο άνω μέρος του θαλάμου, το οποίο ενεργοποιείται μέσω του κομβίου κινδύνου στην κομβιοθήκη θαλάμου και τροφοδοτείται μέσω μπαταρίας.

Στο κάτω μέρος του φρέατος θα τοποθετηθεί σύστημα προσκρουστήρων επικαθήσεως του θαλάμου. Η απορρόφηση ενέργειας από το σύστημα πρέπει να επιτρέπει το σταμάτημα του φορτωμένου θαλαμίσκου με επιβράδυνση μικρότερη της βαρύτητας και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σύστημα διακοπών τερμάτων διαδρομής που διακόπτουν το κύκλωμα του κινητηρίου μηχανισμού και ακινητοποιούν τον θάλαμο σε περίπτωση υπέρβασης των ακραίων ορίων της διαδρομής, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς.

Θα υπάρχει χειροκίνητη αντλία για την άνοδο και χειροκίνητη βαλβίδα για την κάθοδο του θαλάμου.

Στον ανελκυστήρα θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες από τους κείμενους κανονισμούς πινακίδες και οδηγίες χρήσης εξωτερικά πάνω από τις κομβιοθήκες, όπως και μέσα στον θάλαμο, πάνω στις οποίες θα αναγράφεται: ο κατασκευαστής, το ωφέλιμο φορτίο και ο αριθμός ατόμων, καθώς και το τηλέφωνο του συντηρητή με το όνομά του. Οι χρωματισμοί των πινακίδων θα είναι ζωηροί και τα γράμματα ευμεγέθη για την προσέλευση της προσοχής των επιβαινόντων.

Γενικότερα, ο υδραυλικός ανελκυστήρας θα πρέπει να παρέχει:

- α) ισχυρότατη και με πολύ μεγάλα όρια αντοχής κατασκευή των διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανισμών, ώστε να παρέχουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας και να επιτρέπουν ακίνδυνα περιπτώσεις υπερφόρτωσης.
- β) αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του κινητηρίου μηχανισμού.
- γ) ομαλότατη εκκίνηση και διαδρομή του θαλάμου.
- δ) ευπρόσιτο του όλου συστήματος για επιθεώρηση και συντήρηση.
- ε) απλότητα και ευκολία της απαιτούμενης συντήρησης.

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

	Προδιαγραφή	Τεχνικά Στοιχεία Προσφερόμενου Ανελκυστήρα
Τύπος ανελκυστήρα	Υδραυλικός προσώπων	
Αριθμός ατόμων	18	
Ωφέλιμο φορτίο	1.350 kg	
Ανάρτηση	HAI (2:1)	
Αριθμός στάσεων	2	
Ονομαστική ταχύτητα θαλάμου	0,50 m/sec – <i>να αναφερθεί η πραγματική ταχύτητα</i>	
Διαδρομή θαλάμου	3,75 m	
Βάθος πυθμένα	2,60 m	
Ύψος τελευταίου ορόφου	>5 m	
Έμβολο	Απλό, θέση: δεξιά, Φ130 x 6mm*	

Συρματόσχοινα	Τύπου seale 8x19, 6 x $\Phi 11^*$	
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (μέγιστη 16 kW)	16 kW*	
Ζεύξεις / ώρα (ελάχιστες)	40	
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (ελάχιστη)	350 lt*	
Ονομαστική παροχή αντλίας λαδιού	190 lt/min*	
Πίεση λειτουργίας αντλίας (μέγιστη)	60 bar	
Βάρος θαλάμου και σασί	1.165 kg*	
Διαστάσεις φρεατίου (πλάτος x βάθος)	2,70 x 1,85 m	
Διαστάσεις θαλάμου	Οι μέγιστες δυνατές βάσει του φρεατίου – να αναφερθούν (ελάχιστη επιφάνεια 2,95 m ²)	
Οδηγοί θαλάμου	127x89x16/BT, απόσταση στηριγμάτων 1,25m*	
Είσοδοι θαλάμου - φρέατος	1	
Θύρα θαλάμου	Αυτόματη, δίφυλλη, διαστάσεις (καθαρές): 1,00x2,00m, επένδυση INOX AISI 304	
Θύρες φρεατίου	Αυτόματες, δίφυλλες, διαστάσεις (καθαρές): 1,00x2,00m, επένδυση INOX AISI 304	
Θέση μηχανοστασίου	Επάνω και παραπλεύρως του φρεατίου	
Αυτοματισμός πίνακα	Down collective	
Ενδείξεις κομβιοδόχων	Θαλάμου: οροφθένδειξη, βέλη πορείας, υπέρβαρο / Φρεατίου: βέλη πορείας σε όλους τους ορόφους και επιπλέον οροφθένδειξη στο ισόγειο	
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Τριφασική, 400V / 50Hz	

**Ενδεικτικές τιμές – να αναφερθούν οι αντίστοιχες τιμές για τον προσφερόμενο ανελκυστήρα, σύμφωνα με τη μελέτη εγκατάστασης*

Γ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές ανέρχεται σε **25.000 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατανέμεται σε 21.000 € για την προμήθεια υλικών και 4.000 € για την παροχή υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

"7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ "

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (CPV 42416100-6) »

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 7^Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:

Στο Ηράκλειο, σήμερα στο Τμήμα προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, οι υπογεγραμμένοι α) Η "7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" που έχει την έδρα της στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 3^ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ 1285, ΤΗΛ : 2813404424 , FAX : 2813404460 , E-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ: 999161778 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια κα Μαυρομμάτη Ελένη και β), νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, Δ/ση: τηλ., Φ.Α.Χ. Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Με την με αριθ. /-.....20..... απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατακυρώθηκε η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την εκτέλεση της υπηρεσίας ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ

Ο υπό προμήθεια είδος & η εγκατάσταση & πιστοποίηση του Νέος υδραυλικός Ανελκυστήρας αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ -ΤΕΜΑΧΙΟ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	1		
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	1		
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ				

Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει:

- για την προμήθεια του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1439 και
- για την εγκατάσταση & πιστοποίηση του ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879

του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7^{ης} Υ.ΠΕ Κρήτης.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση χωριστών τιμολογίων για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι πέραν του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τα αναφερόμενα στην έγγραφη Τεχνική του Προσφορά (αρ. πρωτ./.....-.....-2018), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ./...-...-2018 Διακήρυξης της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια - τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος ανελκυστήρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας **70 εργάσιμων ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παρούσης και σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία για έγκριση, από την ειδικά προς τούτη ορισθείσα επιτροπή, τα παρακάτω:

- α) Χρονοδιάγραμμα έναρξης και εκτέλεσης εργασιών.
- β) Τεχνική μελέτη με τους υπολογισμούς και τα σχέδια σε ευανάγνωστη κλίμακα, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ Β'/2604/22-12-2008).
- γ) Τεχνικά φυλλάδια και προσπέκτους κυριότερων υλικών (θάλαμος, κονσόλα θαλάμου και κομβία θυρών, μονάδα ισχύος κλπ). Εξαρτήματα και υλικά που αφορούν, πέραν της λειτουργικότητας, στην καλαισθησία της κατασκευής (θάλαμος, πόρτες, κομβιοδόχοι κλπ), δεν είναι δεσμευτικά για την Υπηρεσία εφ' όσον δεν εναρμονίζονται με την αισθητική και την χρήση του κτιρίου και μπορεί να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η αντικατάστασή τους με άλλα ίσης αξίας και ποιότητας, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» θα γίνει από την ειδικά προς τούτο ορισθείσα επιτροπή από την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προμήθειας εγκατάστασης & πιστοποίησης του νέου υδραυλικού ανελκυστήρα. Επίσης η εν λόγω επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εγγράφων που θα κατατεθούν από τον Ανάδοχο εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσης, σύμφωνα με την παρ.7 των Γεν.Όρων του

ΑΡΘΡΟ 6**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ**

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαθιστά δωρεάν τα είδη της παρούσης σύμβασης που απορρίπτονται κατά το στάδιο της δοκιμασίας. Για την αντικατάσταση των ειδών ισχύει ο χρόνος που προβλέπεται για την παράδοση του είδους.

ΑΡΘΡΟ 9**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ¹**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού των ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την υπογραφή της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10**ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ**

Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον Προμηθευτή να εκχωρήσει σε οποιανδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχειρίσεις απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο Προμηθευτής έχει συνάψει εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε

¹ Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ανώτερη των 20.000,00 μη συμπ/νου ΦΠΑ

διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .

ΆΡΘΡΟ 11**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ